TAV. 1

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ANTINCENDIO

Nord

ANELLO ANTINCENDIO: TUBAZIONE IN PEAD de 125 mm PN16

ANELLO ANTINCENDIO: TUBAZIONE IN PEAD Ø 125 mm PN16

PISTA DI SERVIZIO

PISTA DI SERVIZIO

Recinzione

POZZO PRELIEVO ACQUA FALDA

ELETTROPOMPA PER RIEMPIMENTO VASCA ANTINCENDIO
QH50 litri/min HI 60 m.c.a. Pass.: 1-1 kW

Recinzione